LEGENDA

- IDRANTE
- ATTACCO IDRANTE UNI 45
- ATTACCO AUTOBOTTE VV.F. UNI 70
- CARREGGIATA M 3,50 E RAGGIO DI SVOLTA ML 13
- ACCESSIBILITA VEICOLI EMERGENZA RIDOTTA
- ACCESSIBILITA VEICOLI EMERGENZA LIMITATA
- PADIGLIONI CON ATTIVITA' SANITARIA
- PADIGLIONI SENZA ATTIVITA' SANITARIA
- PADIGLIONI UNIGE
- IDRANTE A MURO UNI45 Completo di tubo mandata e lancia UNI45
- ATTACCO PER AUTOPOMPA

N

NUOVO INGRESSO CARRAIO
DALLE ORE 06.00 ALLE 22.00

PRINCIPALE ACCESSO CARRAIO

DA C.SO EUROPA

VIA MARSANO

VIALE BENEDETTO XV

VIA PASTURA

NUOVA USCITA

CANTIERE PARCHEGGIO
L.GO R. BENZI-RUP
COMUNE DI GENOVA

AREA CANTIERE

Via Mosso

Via Borgoratti

Spogliatoio

Cabina elettrica

Vasconi

Deposito

Deposito inFiammabili

Deposito Contenitori D

Stazione di betoniaggio E

Deposito lastre fotografiche

Cisternetta Carburante

Attacco all'impianto idrico ID 51

Sottostazione elettrica

Cabina elettrica sep. prodotti

Sottostazione idrica pressurizz.

Porta Carraia

Porta

H 24

H 24

IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino I.S.T. Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro	04	Oggetto: Planimetria generale viabilità, accosto mezzi VVF e presidi antincendio	*Il Responsabile Tecnico Antincendio:* Ing S. Roccasalva